

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

<http://psse-czarnkow.pl>

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.2.2018.123

Czarnków, 07.03. 2018r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Prusinowie, w dniu 05.02.18 r., w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W pobranej w przedszkolu w Prusinowie próbie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości parametrów, w tym żelaza i manganu oraz mętności.

W próbie pobranej na wyjściu do sieci stwierdzono nieznaczne przekroczenie zawartości manganu, która wyniosła 61 µg/l przy wartości wymaganej 50 µg/l

zał. 103, 104/W/18

Do wiadomości

1. Gmina Lubasz
2. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Beata Kościelna
(mgr Beata Kościelna)